

Hessisches Landesprüfungs- und
Untersuchungsamt im Gesundheitswesen

Zentrum für Gesundheitsschutz


Gräfenstein
Driedorf
Mengesbuchen
Herborn
Sinn
Evinghausen
Leun
Apl



Hess. Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen,
Postfach 1761, 35667 Dillenburg, Wolframstr. 33, 35683 Dillenburg

Tel.: 02771/3206-0 Fax: 02771/36671
Mail: poststelle@hlpug.hessen.de
Internet: www.hlpug.de

Wasserbeschaffungsverband Dillkreis Süd
Kirchstr. 12
35764 Sinn



Geschäftszeichen: WA 11203239
(Bitte bei Antwort stets angeben)
Bearbeiter/in: Dr. A. Hack
Datum: 28.10.2011

nachrichtlich Gesundheitsamt
Lahn-Dill-Kreis.

Routinemäßige Untersuchungen
nach Anlage 4 der Trinkwasserverordnung 2001

eingetragen am
02/11/11

Hauptbuch-Nr.	Bezeichnung	Eingang	Untersuchungsbeginn	Probenehmer
11203239	W 113103	26.10.2011	26.10.2011	W. Heimann

Entnahmeort	Entnahmestelle	Probenahmeart
Driedorf	HB Heckmannsberg	DIN 38402 + DIN 19458 Tab1 Zweck a)

Untersuchungsergebnisse : siehe folgende Seiten

Beurteilung

Die durchgeführten Untersuchungen geben keinen Anlass zur Beanstandung.

Im Auftrag

Dr. A. Hack

Der Prüfbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prüfbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veröffentlicht werden.
Servicezeiten Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,
Freitag von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vereinbarung



Parameter	Dimension	Methode	Grenzwert	Messwert
Koloniezahl 20°C	KBE/mL	TrinkwV a.F.	100	0
Koloniezahl 36°C	KBE/mL	TrinkwV a.F.	100	0
Coliforme Keime	KBE/100 mL	DIN EN ISO 9308 - 1	0	0
E. coli	KBE/100 mL	DIN EN ISO 9308 - 1	0	0
Temperatur	°C	DIN 38404		10,3
pH-Wert vor Ort	pH	DIN 3840	6,50-9,50	7,60
Leitfähigkeit / 20°C	µS/cm	DIN EN ISO 27888	2.500	190
Ammonium, NH4	mg/L	Kolorimetrie	0,50	<0,05
Färbung (436 nm)	m-1	DIN EN ISO 7877 - 3	0,50	<0,1
Trübung	NTU	DIN EN ISO 7027 - 6	1,00	< 0,1
Geruch		DEV B 1/2 Teil 1		nicht auffällig
Geschmack		DEV B 1/2 - 1		nicht auffällig

Der Prüfbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prüfbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veröffentlicht werden.

Servicezeiten Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,
Freitag von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vereinbarung

